

Stávající rozvaděč RD1 výrobní číslo 5010586.
Ve stávajícím rozvaděči bude nahraze jistič
IITV 0,6A/3pol jističem např. SCHRACK
20A/3pol, který bude připevněn na adaptér
KT3. Z tohoto rozvaděč bude dále proveden
odvod a to kabelem CYKY-J 5x6mm², který
bude jistěn výše uvedeným jističem 20A/3pol.

Ústředna

Sklad

Páteční vícenásobné vedení nn

Studovna

Kabelový drátěný žlab 100/50

Suterén 1.PP

Směr I.NP – nutná koordinace s
provozovatelem a investorem.
Investor určí přesné osazení
prostoru recepce